



壁倍率仕様
4.0倍：45x90 両筋かい（2箇所×壁倍率2.0倍）
2.5倍：ノボバンSTPⅡ（t=9mm貼）大壁仕様耐力壁 外周150中通150（告示仕様）
2.0倍：45x90 片筋かい（壁倍率2.0倍）

筋交い取付上部方向を示す
耐力面材を使用した場合の表記
片筋かい45X90
筋かい+柱掛45X90X2
施工床面を示す
施工床面を示す

柱・耐力壁図 1/100

柱接合部金物の種類（告示1460号）

㊦	短ほぞ差し 又は かすがい（C）打ち	㊦	引寄せ金物（HD-B10、S-HD10、HD-N10）	10.0KN
㊧	長ほぞ差し込み栓 又は かど金物（CP・L）	㊨	引寄せ金物（HD-B15、S-HD15、HD-N15）	15.0KN
㊨	かど金物（CP・L）又は 山形プレート（VP）	㊩	引寄せ金物（HD-B20、S-HD20、HD-N20）	20.0KN
㊩	羽子板ボルト（SB・F2、SB・E2）又は 短冊金物（S）	㊪	引寄せ金物（HD-B25、S-HD25、HD-N25）	25.0KN
㊪	羽子板ボルト（SB・F2、SB・E2）又は 短冊金物（S）+スクリュー釘（ZS50）	㊫	ビーストホルダ"ク"U 35KN用 SB2-10A01-03 BCJ-審査証明-185	35.0KN
㊫	引寄せ金物（HD-B10、S-HD10、HD-N10）			

※記号なき柱・梁の接合部はすべて い 仕様により接合するものとする。

	設計監理 RYO設計株式会社 〒640-8328 和歌山市木田町4丁目8番地 TEL 073-427-2951 FAX 073-427-3951	RYO ASSOCIATED ARCHITECT 1級建築士登録番号 第125982号 松本良二 1級建築士事務所登録 第（リ）278	（仮称）蒲郡すみれ 看護小規模多機能 新築工事	DRAWING TITLE 柱・耐力壁図				No. S11
				CHEET No.	SCALE 1/100	DATE	DESIGNER	